



## PYTANIA I ODPOWIEDZI

**W związku z możliwością zadawania pytań w ramach zapytania ofertowego ZO/0091/1/4/2017-TB poniżej publikujemy pytania i odpowiedzi jakie spłynęły do Nas do dnia 07.04.2017 roku.**

- 1) Pytanie : Proszę o podanie typu, grubości oraz współczynnika przewodzenia ciepła, czyli lambda styropianu dot. obydwu budynków**

**Odpowiedź:** Zgodnie z dokumentacją projektową planowane jest docieplenie ścian budynków przy ul. Mickiewicza 6 i Kościuszki 35 płytami styropianowymi EPS 70 035 gr. 15 cm.

Wszelkie dodatkowe informacje zawarte są w dokumentacji projektowej. Proszę pamiętać, że podane rozwiązania są rozwiązaniami poglądowymi, które mogą zostać zastąpione przez inne rozwiązania o parametrach nie gorszych niż podane w dokumentacji.

- 2) W związku z prośbą o doprecyzowania zapisów dot. Kryterium nr 2 – Gwarancja wykonania Poniżej przedstawiamy uszczegółowienie zapisów zapytania ofertowego :**

### **Kryterium nr 2 – Gwarancja wykonania**

W kryterium GWARANCJA WYKONANIA kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty następująco :

#### **Okres gwarancji wykonania:**

**poniżej 6 lat – 0 pkt.**

**Powyżej lub równo 6 lat – 20 pkt.**

Zamawiający przyzna punkty w momencie wydłużenia okresu obowiązkowej 5 letniej gwarancji do minimum 6 lat.